



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34
телефон/факс: (35253) 6-29-54
E-mail: shadr_mond@mail.ru

Начальнику Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области

640021, г. Курган, ул. Рихарда Зорге, 39.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 17

23 марта 2022 года

г. Шадринск

Я, государственный инспектор города Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору – главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области майор внутренней службы Зайцев Евгений Александрович, рассмотрев постановление от 23 марта 2022 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей».

Установил,

«15» марта 2022г. в 12 часов 00 минут в здании ГБУ «ШДД» по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, д. 22, исполняющий обязанности директора Васенина Н.В. допустила нарушение требований пожарной безопасности по результатам плановой выездной проверки в соответствии с решением органа государственного контроля (надзора) №109 от 25.02.2022 года, а именно:

- 1) В нарушение п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - средства обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) эксплуатируется сверх срока службы (с 2009 года), установленного изготовителем, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.
- 2) В нарушение п. 16 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - в западном крыле 3 этажа произведены изменения объемно-планировочных решений (монтаж перегородок), в результате которых ограничивается доступ к средствам обеспечения пожарной безопасности и уменьшена зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации).
- 3) В нарушение п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также

класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складского помещения костюмерной, расположенного на 2 этаже.

4) В нарушение п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" производственного помещения электрощитовой, расположенного на 1 этаже.

5) В нарушение п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» - руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складского помещения в кинобудке, расположенного на 1 этаже.

6) В нарушение ст.87, ст.88 таблица 23, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей складское помещение костюмерной от коридора 2 этажа заполнение дверного проема не выполнено противопожарным.

7) В нарушение ст.87, ст.88 таблица 23, таблица 24 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.1.2, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - в противопожарной перегородке 1 типа отделяющей складское помещение в кинобудке от коридора 1 этажа заполнение дверного проема не выполнено противопожарным.

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.е. нарушение требований пожарной безопасности.

Причиной совершения административного правонарушения послужило непринятие мер по соблюдению требований пожарной безопасности в помещениях ГБУ «ШДД» по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, д. 22 в процессе своей деятельности исполняющим обязанности директора ГБУ «ШДД» Васениной Н.В.- уполномоченного владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом.

Для устранения выявленных нарушений, **на основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях**

Вам необходимо:

Предусмотреть все зависящие от Вас меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление по адресу: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34 телефон/факс: (35253) 6-29-54 E-mail: shadr_mond@mail.ru.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица вынесшего определение)

Зайцев Е.А.

(ФИО)

Представление получил

(подпись, должность)

(ФИО)