



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34

телефон/факс: (35253) 6-28-15

E-mail: shadr_mond@mail.ru

Директору ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
Велижанцеву Вячеславу Александровичу.

641870 Россия, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Мальцевский тракт, д.22.

от 18 марта 2021 г. № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № _____

18 марта 2021 года

г. Шадринск

Я, государственный инспектор г.Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Шадринску и Шадринскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области, майор внутренней службы Спирин Владимир Леонидович, рассмотрев постановление от 16 марта 2021 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на директора ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Велижанцева Вячеслава Александровича.

Установил, что директор ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Велижанцев Вячеслав Александрович, являясь лицом, ответственным за пожарную безопасность, путём бездействия – невыполнения не принял все зависящие от него меры по соблюдению требований пожарной безопасности в здании ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» в процессе своей деятельности, чем нарушил Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г.; Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479, а именно:

1. В помещении пищеблока ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» не определён порядок и сроки проведения работ по очистке воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. Основание: п.43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;

2. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено проведение 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность в ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей». Основание: п.9 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.;

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.е. нарушение требований пожарной безопасности.

Причиной совершения административного правонарушения послужило непринятие мер заведующим хозяйством ГБОУ «Губернаторская Шадринская кадетская школа-интернат»

Кашиным В.Д. в здании, расположенном по адресу: Курганская область, г. Шадринск, ул. Мальцевский тракт, д.7, для устранения выявленных нарушений,
на основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

Предусмотреть все зависящие от Вас меры по устранению, нарушений требований пожарной безопасности, которые послужили совершению административного правонарушения.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление получил

(подпись лица вынесшего определение)

Спирин В.Л.

(ФИО)

(подпись, должность)

(ФИО)

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)