



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Курганской области

**Шадринская межрайонная
прокуратура**

640000, Курганская область, г. Шадринск,
ул. Михайловская, 80

28. .08.2018 № 21-97-2018

Директору ГБУ «Шадринский детский
дом-интернат для умственно отсталых
детей»

Велижанцеву В.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Шадринской межрайонной прокуратурой 13.08.2018 в соответствии с графиком проверок соблюдения безопасных условий пребывания несовершеннолетних в учреждениях для детей-сирот и организациях с постоянным пребыванием несовершеннолетних в вечернее время, утвержденным Шадринским межрайонным прокурором Дресвянниковым М.В. от 25.06.2018, а также на основании Приказа Генпрокуратуры РФ от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи» проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», расположенного по адресу: Мальцевский тракт, д. 22, г. Шадринск, Курганская область, в ходе которой установлены нарушения требований пожарной и антитеррористической безопасности.

Вопреки требованиям, предусмотренным ст. 38 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 2, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности», а также п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, автоматическая установка пожарной сигнализации в административном здании ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» находится в неисправном состоянии (отключен луч № 1 «Коридор 3 этажа»).

Кроме того, межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения действующего законодательства при эксплуатации детских-игровых и спортивных площадок, расположенных на территории здания ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

В нарушение требований 37 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» на территории ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» на спортивно-игровой площадке, оснащенной спортивно-игровыми снарядами, расположена металлическая опора баскетбольного щита, основание которой

надежно не закреплено, а также деревянная лавочка, сидение которой не закреплено.

Вопреки ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35 «О противодействии терроризму в Российской Федерации» требования по антитеррористической защищенности в ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» не соблюдаются.

Так, в ходе надзорных мероприятий установлено, что чердачный люк, расположенный на третьем этаже административного здания ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» не закрыт, что создает угрозу жизни и здоровью воспитанников детского дома-интерната.

Данные нарушения повлекли за собой ущемление прав воспитанников на пожарную безопасность, а также повышение риска причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних и стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны заместителя директора по общим вопросам административно-хозяйственной части ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Дуванова С.Г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

3. О результатах и принятых мерах сообщить межрайонному прокурору в установленный законом месячный срок в письменном виде с приложением документов о дисциплинарном взыскании в отношении виновного лица.

Заместитель межрайонного прокурора
младший советник юстиции

П.А. Рукавишников