



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ШАДРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34
телефон/факс: (35253) 6-28-15
E-mail: shadr_mond@mail.ru

ГБУ «Шадринский детский дом-
интернат для умственно отсталых
детей»
641870, Россия, Курганская область,
г. Шадринск, Мальцевский тракт, 22

от _____ № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №36

10 мая 2018 года

г. Шадринск

Я, заместитель Главного государственного инспектора г. Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области майор внутренней службы Зайцев Евгений Александрович, рассмотрев постановление от 10 мая 2018 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на директора ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Велижанцева Вячеслава Александровича.

Установил, «10» мая 2018 г. в 15 часов 00 минут в здании и помещениях эксплуатируемых ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» на праве оперативного управления, расположенных по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 22, директор ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Велижанцев Вячеслав Александрович, допустил нарушения требований пожарной безопасности, обнаруженные при проведении плановой выездной проверки, проводимой в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) № 50 от 19.04.2018 года, допустил нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. Высота эвакуационных выходов в свету из лестничных клеток менее 1,9 м. Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.53 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты».
2. Для отделки потолка в тамбуре эвакуационного выхода из отделения БКО наружу применяются деревянные доски с классом пожарной опасности материала более чем КМ 1. Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.53 ст.134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3. В подвальном этаже под актовым залом размещены помещения категорий В1-В3. Основание: п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, т.е. нарушение требований пожарной безопасности.

Причиной совершения административного правонарушения послужило непринятие мер, как должностного лица ответственного за пожарную безопасность в ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 22 для устранения выявленных нарушений,

на основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

Предусмотреть все зависящие от Вас меры по устранению, нарушений требований пожарной безопасности, которые послужили совершению административного правонарушения.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица вынесшего определение)

Зайцев Е.А.

(ФИО)

Представление получил

(подпись, должность)

(ФИО)

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)