



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура Курганской области
Шадринская

межрайонная прокуратура
ул. Михайловская, 80, г. Шадринск, 641800

25 02.2021 № 21-28-2021

Директору ГБУ «Шадринский детский
дом-интернат для умственно отсталых
детей»

Велижанцеву В.А.

ВХОД № 129
«11» 03 20 21г.
подпись *Алс*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Шадринской межрайонной прокуратурой в соответствии с заданием прокуратуры Курганской области в январе 2020 года проведена проверка исполнения законодательства, направленного на обеспечение безопасности детей в ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее – Шадринский детский дом-интернат), расположенном по адресу: Мальцевский тракт, д. 22, г. Шадринск, Курганская область, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» (далее – Закон) ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В силу ст. 2 Закона законодательство РФ о пожарной безопасности основывается на Конституции РФ и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Таковыми нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования пожарной безопасности, являются Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123), Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 (далее – Правила).

Так, в ходе проверки деятельности Шадринского детского дома-интерната установлено, что вопреки п. 43 Правил в помещении пищеблока не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта.

ОШ № 003664

Шадринская межрайонная прокуратура
№ Прдр-20370026-18-21/-20370026

Кроме того, вопреки п. 9 Правил на объекте защиты с массовым пребыванием людей (Шадринском детском доме-интернате) не обеспечено проведение 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность в Шадринском детском доме-интернате.

Указанные выше нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны заместителя директора по общим вопросам Шадринского детского дома-интерната Дуванова С.Г.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, а также по недопущению подобных нарушений впредь.

2. Заблаговременно уведомить межрайонную прокуратуру о времени и месте рассмотрения представления.

3. В установленном порядке рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц, допустивших нарушения требований федерального законодательства.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах в течение месяца со дня его получения сообщить в межрайонную прокуратуру в письменном виде. В случае применения дисциплинарных взысканий к виновным должностным лицам к ответу на представление приложить приказы о наказании либо иные документы, подтверждающие данный факт.

Заместитель межрайонного прокурора

младший советник юстиции

М.Х. Казеев