



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Курганской области)**

ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006
телефон: 47-63-05; факс: 47-64-35 (код - 3522)
E-mail: info@45.mchs.gov.ru

ВХОД № 98
«14» 02 2023 г.
подпись *[подпись]*

ГБУ «ШДД»

Мальцевский тракт, д.22,
г. Шадринск, Курганская область, 641886

17.02.2023 № ИБ-225-2-963
На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 3

17 февраля 2023 года

г. Шадринск

Я, государственный инспектор г. Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шадринску и Шадринскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области, старший лейтенант внутренней службы Зеленый Георгий Сергеевич, рассмотрев постановление от 17 февраля 2023 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на И.О. директора ГБУ «ШДД» Васенину Н.В., установил, что 25 января 2023 года в здании и помещениях ГБУ «ШДД» расположенном по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, д.22 должностное лицо, И.О. директора ГБУ «ШДД» Васенина Н.В., допустила нарушения требований пожарной безопасности, **а именно:**

1. При эксплуатации эвакуационных путей в коридоре первого этажа предназначенного для эвакуации людей из актового зала в полу установлены информационные знаки для инвалидов, неисправность которых создаёт перепад высоты в полу, препятствующий безопасной эвакуации. (п. 27 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479);

2. В отношении здания руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима (не учтён п. 394 правил), утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479, с учётом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в здании. (п. 2 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479);

3. Внутренний противопожарный водопровод не обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании, менее 2,5 л/с (2,2 л/с). (ст. 86 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.6, табл. 7.1 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты «Внутренний противопожарный водопровод «Нормы и правила проектирования»);

4. Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 48 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479);

5. Лица допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (отсутствуют знания). (п. 3 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479);

6. Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы пожарной сигнализации (луч № 7 выключен). (п. 54 Правил противопожарного режима, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479);

7. Выходы из этажей на лестничные клетки оборудованы дверями, не имеющими уплотнений в притворах, что не удовлетворяет требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. (ст. 52, ст. 56 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы»).

чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1.ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Причиной совершения административного правонарушения послужило непринятия мер для устранения выявленных нарушений.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо:

Предусмотреть все зависящие от Вас меры по устранению, нарушений требований пожарной безопасности, которые послужили совершению административного правонарушения И.О. директором ГБУ «ШДД» Васениной Н.В.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

Информацию прошу направить на электронную почту shadr_mond@mail.ru с последующим отправлением оригинала по адресу: 641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, д. 34.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C0FADACE26E787720B02B00C9E497230
Владелец: Зеленый Георгий Сергеевич
Действителен с 07.09.2022 по 01.12.2023

Зеленый Г.С.
(ФИО)

Представление получил (а) _____

(подпись, должность)

(ФИО)

представление направлено _____

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)