

Главное управление
социальной защиты населения
Курганской области
Государственное бюджетное
учреждение
«Шадринский детский
дом – интернат для умственно
отсталых детей».
641886, Курганская область,
г. Шадринск,
Мальцевский тракт, д. 22
тел (8-35253) 3-68-75

Старшему инспектору отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Шадринску и Шадринскому району
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Курганской области,
старшему лейтенанту внутренней службы
Зеленому Г.С.
г. Шадринск ул. Пионерская, 34.

10.03.23 № 244

Уважаемый Георгий Сергеевич!

Администрация ГБУ «Шадринский детский дом — интернат для умственно отсталых детей на Ваше представление № 3 от 17 февраля 2023 г. сообщает, что приняты меры по устранению выявленных нарушений федерального законодательства:

по п.1. идет сбор коммерческих предложений на приобретение новых индивидуальных знаков для инвалидов. Плитка будет заменена до 01 июня 2023 г.;

по п.2. инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях ГБУ «ШДД» утверждена приказом № 36-О от 09 января 2023 г. п.394 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» учтен в п.9 «Обязанности и действия работников при возникновении пожара»;

по п.3. 02 марта 2023 г. дополнительно проведена техническая проверка внутренних пожарных кранов. Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании, менее 2,5 л/с (2,2л,с);

по п.4. проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты запланирован до 01 июля 2023 г.;

по п.5. с сотрудниками, показавшими отсутствие знаний проведен дополнительный инструктаж. Запланировано проведение собеседования с сотрудниками ГБУ «ШДД» по вопросам пожарной безопасности;

по п.6. при проведении проверки системы пожарной сигнализации. (луч №7 был выключен). Требуется замена поврежденного кабеля, который и дает сработку. Замена возможна при плюсовой температуре воздуха. До 01 июля 2023 г. кабель будет заменен;

по п.7. нарушение п. п. 2, 27, 35, п. 48, 54, 67 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 устранено. На Выходы из этажей на лестничные клетки, оборудованных дверями, установили уплотнения в притворах.

И.о. директора



Н.В. Васенина