



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Курганской области)**

ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006,
Телефон: 47-63-05; факс: 47-64-35 (код - 3522)
E-mail: info@45.mchs.gov.ru

21.01.2022 № ИП-225-52

На _____ от _____

Начальнику
Главного управления
социальной защиты населения
Курганской области

Золотухиной А.Е.

Курганская обл., г. Курган,
ул. Р. Зорге, 39, 641003

О направлении информации

Уважаемая Анастасия Евгеньевна!

Главным управлением МЧС России по Курганской области проводится постоянная работа по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на объектах социального обслуживания населения Курганской области.

В 2021 году проведено 11 проверок (плановых - 1, внеплановых - 2, обследований совместно с прокуратурой - 8) по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которых выявлено 22 нарушения.

Основными нарушениями являются:

- отсутствие и (или) неисправность автоматической системы пожарной сигнализации (5 нарушений);
- отсутствие и (или) неисправность системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (4 нарушений);
- неудовлетворительное состояние путей эвакуации (10 нарушений).

По состоянию на 21.01.2022, на 11 объектах имеются нарушения:

1. ГБОУ "Курганский центр социальной помощи семье и детям", г. Курган, ул. Ленина, 48.
2. ГАУ "Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", г. Курган, ул. Пушкина, д. 73.
3. ГБУ "Геронтологический центр "Спутник", г. Шадринск, Мальцевский тракт, 18.
4. ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г. Шадринск, Мальцевский тракт, д. 22.
5. ГБУ "Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Далматово, ул. 8 марта, 95.

6. ГБУ "Галишевский психоневрологический интернат", Притобольный район, с. Утятское, ул. Санаторная, 11.

7. ГБУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2", г. Далматово, ул. Свердлова, 24.

8. ГБУ "Сафакулевский дом интернат для престарелых и инвалидов", Сафакулевский район, с. Сарт-Абдрашево, ул. Больничная, 1.

9. ГБУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2", г. Катайск, ул. Островского, 4.

10. Кипельский филиал ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1", Юргамышский район, с. Кипель, ул. Советская, 80.

11. Петуховский филиал ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Петуховский район, пос. Курорт озеро Медвежье, ул. Солнечная, 2.

По результатам проведённых проверок привлечено к административной ответственности 9 виновных лиц (1 юридическое и 8 должностных лиц).

Сообщаем, что невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего надзор (контроль) согласно статье 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является основанием для привлечения юридического лица к ответственности в пределах санкции, вплоть до административной приостановки деятельности на срок до тридцати суток.

В соответствии с действующим законодательством, Вам необходимо принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объектах социального обслуживания в целях обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан.

С уважением,

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы


Ю.В. Землянский



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 229400B5E3782DA0EB1164BC05CB4CC7
Владелец: Землянский Юрий Владимирович
Действителен с 24.05.2021 по 24.08.2022

Михайлов Виталий Михайлович
(3522)476-411(доб. 6510)





**Профилактическое мероприятие:
№ 45220061000201583620 от 24.01.2022**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Курганской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа), и при необходимости его территориального органа)

Курганская область, г. Курган, ул. Савельева, 18/1

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований

от «24» января 2022 г. № 7

Главное управление социальной защиты населения Курганской области

ОГРН: 1024500523519

ИНН: 4500000214

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении Федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В ходе неисполнения требований пожарной безопасности выявленных по результатам проведённых проверок сотрудниками федерального государственного пожарного надзора на объектах социального обслуживания населения Курганской области, а именно:

1. ГБОУ "Курганский центр социальной помощи семье и детям", г. Курган, ул. Ленина, 48.

2. ГАУ "Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", г. Курган, ул. Пушкина, д. 73.

3. ГБУ "Геронтологический центр "Спутник", г. Шадринск, Мальцевский тр-т, 18.

4. ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г. Шадринск, Мальцевский тракт, д. 22.

5. ГБУ "Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Далматово, ул. 8 марта, 95.

6. ГБУ "Галишевский психоневрологический интернат", Притобольный район, с. Утятское, ул. Санаторная, 11.

7. ГБУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2", г. Далматово, ул. Свердлова, 24.

8. ГБУ "Сафакулевский дом интернат для престарелых и инвалидов", Сафакулевский район, с. Сарт-Абдрашево, ул. Больничная, 1.

9. ГБУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2", г. Катайск, ул. Островского, 4.

10. Кипельский филиал ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1", Юргамышский район, с. Кипель, ул. Советская, 80.

11. Петуховский филиал ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Петуховский район, пос. Курорт озеро Медвежье, ул. Солнечная, 2.

Выявлено 22 нарушения требований пожарной безопасности.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия приводят к нарушениям следующих обязательных требований, а именно:

1) На объекте **ГБОУ "Курганский центр социальной помощи семье и детям", г. Курган, ул. Ленина, 48:**

1. Помещение кабинета №1 не защищено автоматической пожарной сигнализацией (п.1 ч.2 ст. 1, ст. 6, ст.54 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (п.4.3, п.4.4, табл.3 СП486.1311500.2020);

2. Отсутствует декларация пожарной безопасности (ст.64 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»).

2) На объекте **ГАУ "Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями", г. Курган, ул. Пушкина, д. 73:**

1. Отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входной двери помещения "Электрощитовой" (п. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

2. На эвакуационном пути, ведущим к южному эвакуационному выходу, непосредственно наружу устроен порог (п. 27 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

3. Проектная документация на автоматическую установку пожарной сигнализации не соответствует фактическому монтажу оборудования пожарной

автоматики (п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

3) На объекте **ГБУ "Геронтологический центр "Спутник", г. Шадринск, Мальцевский тр-т, 18:**

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима (п. 392 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»).

4) На объекте **ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», г. Шадринск, Мальцевский тракт, д. 22:**

1. Запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода из столовой, а также из отделения милосердия, расположенные на первом этаже здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок) (п. 26 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479));

2. На объекте защиты с круглосуточным, а также с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил обслуживающий персонал отделения милосердия, а также на 3 этаже отделения психолого-педагогической помощи для мальчиков и девочек, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (у имеющихся 10 средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара гарантированный срок хранения (5 лет) истек в июле, августе 2021 года) (п. 6, п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479).

3. Руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479).

5) На объекте **ГБУ "Далматовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Далматово, ул. 8 марта, 95:**

1. Отсутствует устройство для самозакрывания дверей с северной стороны столовой (п.14 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

2. Отсутствует устройство для самозакрывания дверей с южной стороны столовой (п.14 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479

"Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

6) На объекте **ГБУ "Галишевский психоневрологический интернат", Притобольный район, с. Утятское, ул. Санаторная, 11:**

1. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. (п. 26 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима);

2. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 17 «б» Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима).

7) На объекте **ГБУ для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2", г. Далматово, ул. Свердлова, 24:**

1. В подвальном помещении присутствует хранение оборудования, мебели и других предметов (п.16 п.п."б" Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

8) На объекте **ГБУ "Сафакулевский дом интернат для престарелых и инвалидов", Сафакулевский район, с. Сарт-Абдрашево, ул. Больничная, 1:**

1. Руководитель организации не обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организует проведение проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.48 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации").

9) На объекте **ГБУ для детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 2", г. Катайск, ул. Островского, 4:**

1. Отсутствуют механизмы для самозакрывания на противопожарных дверях (п.29 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

2. Двери эвакуационных выходов на первом этаже не имеют затворов, позволяющего их открывать изнутри без ключа (п.26 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации");

10) На объекте **Кипельский филиал ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей №1", Юргамышский район, с. Кипель, ул. Советская, 80:**

1. Первый этаж, западная часть второго этажа не защищены системой пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей (ст.1, ст.4, ст. 6, п.1 ст. 83, ст.84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);

2. В спортивном зале система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в отключенном состоянии (ст.1, ст.4, ст. 6, п.1 ст. 83, ст.84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);

3. В комнате для самоподготовки, комнате №3 (2 этаж) согласно проектной документации на систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре отсутствует звуковой оповещатель (ст.1, ст.4, ст. 6, п.1 ст. 83, ст.84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»);

4. В комнате для самоподготовки (2 этаж) пожарный извещатель закрыт неизвестным пластиковой крышкой (п.54 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»).

11) На объекте **Петуховский филиал ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Петуховский район, пос. Курорт озеро Медвежье, ул. Солнечная, 2:**

1. Ширина лестничных маршей составляет от 0,88 до 1,0 метра, что не соответствует требованиям п. 4.21 СНиП II-Л.2-72*, ст. 6, п. 1, пп. 1, Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е

о недопустимости нарушения обязательных требований
и предлагаю:

принять меры по обеспечению безопасности указанных объектов и направить в управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области информацию о проделанной работе и принятых мерах, в течении 60 дней с даты его получения.

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в срок до 10 рабочих дней в порядке, установленном статьей 40 части 4 пункта 6 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении предостережения)

Заместитель начальника Главного управления
– начальник управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Курганской области
полковник внутренней службы Пелих Д.В.

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля, иного должностного лица,
принявшего решение о вынесении предостережения)



(подпись)

Проект настоящего предостережения непосредственно подготовлен старшим лейтенантом внутренней службы Михайловым Виталием Михайловичем инженером отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области (контактный телефон: 8-(3522)-47-64-11, электронный адрес: ont145@mail.ru).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.