

Государственное бюджетное учреждение
«Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

План
мероприятий по устранению нарушений требований пожарной
безопасности выявленных при проверке отделом надзорной
деятельности МЧС России

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	срок исполнения по предписанию	отметка о выполнении	примечание
1	2	3	4	5
1.	Высота Эвакуационных выходов в свету из лестничных клеток менее 1,9 м.	до 01.05.2019 г.	Замечание устранено	
2.	Для отделки потолка в тамбуре эвакуационного выхода из отделения БКО наружу применяются деревянные доски с классом опасности материала более чем КМ - 1	до 01.05.2019 г.		Эвакуационный выход подлежит капитальному ремонту с реконструкцией в 2018 году.
3.	В подвальном этаже под актовым залом размещены помещения категорий В1 – В3	до 01.05.2019 г.		Проводится расчет категории данных помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Работы проводит ООО «Зауралпожсервис»

Заместитель директора по общим вопросам



Дуванов С.Г.