



Главное управление
социальной защиты населения
Курганской области
Государственное бюджетное
учреждение
«Шадринский детский
дом – интернат для умственно
отсталых детей»
641886, Курганская область,
г. Шадринск,
Мальцевский тракт, д. 22
тел./факс 8(35253) 3-68-75
эл. почта: shddi@mail.ru

08.06.18 № 552

Начальнику ОНД и ПР управления надзорной
деятельности и профилактической работы ГУ
МЧС России по Курганской области,
заместителю
главного государственного инспектора
г. Шадринска и Шадринского района по
пожарному надзору Зайцеву Е.А.

На Ваше представление № 36 от 10 мая 2018 года администрация ГБУ «Шадринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» направляет информацию о проделанной работе. Согласно предписания №50/1/1 от 10 мая 2018 года пункт:

1. высота эвакуационных выходов в свету из лестничных клеток менее 1,9 м – устранено.
2. для отделки потолка в тамбуре эвакуационного выхода из отделения БКО наружу применяются деревянные доски с классом пожарной опасности материала более чем КМ 1 – планируется капитальный ремонт тамбура эвакуационного выхода из отделения БКО в 2018 году.
3. в подвальном этаже под актовым залом размещены помещения категории В1- В3 – выполнен расчет и классификация категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Помещения подвального этажа приведены в соответствии категории В-4.

Приложение: ПЛАН мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности по предписанию №50/1/1 от 10.05.2018 г.

И. О. Директора

С. Г. Дуванов

Получил Маслаков А.И.
07.06.18.