

Шадринский  
территориальный  
отдел,  
г. Шадринск,  
ул. Луначарского, 20

(место составления акта)

« 02 » октября 20 19 г.

(дата составления акта)

15:30

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора)**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 07/ 192 -19 г**

По 641886, Курганская область, город Шадринск, тракт Мальцевский,  
адресу/адресам: 22

(место проведения проверки)

На распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора  
основании: по Курганской области Амелиной Л.В. № 2220-р от 15.08.2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена

плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для  
умственно отсталых детей»

(наименование юридического лица, фамилия, имя отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 02.09.2019 по 02.10.2019

|            |                                      |                            |
|------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 02.09.2019 | с 10 час. 00 мин. до 10 час. 30 мин. | Продолжительность 0,5 час. |
| 04.09.2019 | с 10 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин. | Продолжительность 3,5 час. |
| 20.09.2019 | с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. | Продолжительность 3,0 час. |
| 23.09.2019 | с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. | Продолжительность 2,0 час. |
| 02.10.2019 | с 15 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин. | Продолжительность 0,5 час. |

Общая продолжительность проверки:

20 рабочих дней/ 9,5 час

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Шадринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по  
Курганской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен, копию получил:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Велижанцев Вячеслав Александрович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется))

28.08.2019

10:00

подпись

дата

время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

Лицо (а), проводившие проверку:

Зуева Марина Александровна, главный специалист-эксперт Шадринского  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области;  
Чащина Наталья Владимировна, ведущий специалист-эксперт Шадринского  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области;  
Неверова Марина Сергеевна, ведущий специалист-эксперт Шадринского  
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области;

Сочнев Юрий Иванович, врач по общей гигиене, Андронов Андрей Николаевич, врач по общей гигиене, Попова Галина Васильевна, помощник врача по общей гигиене, Жданова Светлана Викторовна Шадринского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПК64 от 27.08.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710017 от 22.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество (в случае если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Велижанцев Вячеслав Александрович,

заместитель директора по медицинской части Савельева Оксана Ивановна,

заместитель директора по АХЧ Дуванов Сергей Георгиевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» допущены нарушения ч.1 ст. 18 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»: на территории первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения ГБУ «ШДД» отсутствуют дорожки с твёрдым покрытием к сооружениям водоснабжения, что подтверждается экспертной оценкой № 45-20-14-ОИ-576-2019 от 27.09.2019, проведенной Шадринским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710017 от 22.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации).

В соответствии с ч.1 ст. 18 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

В соответствии с п. 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Лицо (лица), допустившие нарушения: ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

2. В ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» допущены нарушения ч.1 ст. 18 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 8.8 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»: наземный павильон над устьем скважин № 1, №2 имеет высоту менее 2,4 метра, что подтверждается экспертной оценкой № 45-20-14-ОИ-576-2019 от 27.09.2019, проведенной Шадринским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710017 от 22.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации).

В соответствии с ч.1 ст. 18 Федерального закона РФ от 30.03.1999 №52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

В соответствии с п. 8.8 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» габариты павильона и подземной камеры в плане следует принимать из условия размещения в нем электродвигателя, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов (КИП). Высоту наземного павильона и подземной камеры следует принимать в зависимости от габаритов оборудования, но не менее 2,4м.

Лицо (лица), допустившие нарушения: ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей».

При проведении плановой проверки в отношении ГБУ «ШДД» наличие продукции, входящей в «Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Королевство Норвегии, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн которые запрещены к ввозу в РФ», утвержденный постановлением Правительства РФ от 07.08.2014 г №778, в обороте не выявлено.

При проведении плановой проверки в отношении ГБУ «ШДД» в связи с выявлением в ходе проверки нарушений обязательных требований и необходимостью их фиксации ведущим специалистом-экспертом Шадринского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Неверовой Мариной сергеевной осуществлялась фотосъемка. Для съемки использовался фотоаппарат Canon SX 620 HS. При фотосъемке освещение естественное, искусственное.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

#### Прилагаемые документы:

Протоколы лабораторных испытаний и исследований

Экспертная оценка ЗСО, меню

Объяснение директора

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требованиями 07/52-19г от 02.10.2019

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

\_\_\_\_\_  
(подпись)

  
(подпись)

Зуева М.А.

Неверова М.С.

Чашина Н.В.

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) :  
Директор Велижанцев Вячеслав Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

2019 г.