



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Курганской области)**

ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006
телефон: 47-63-05; факс: 47-64-35 (код - 3522)
E-mail: info@45.mchs.gov.ru

Государственному бюджетному учреждению
«Шадринский детский дом-интернат для
умственно-отсталых детей»

Мальцевский тракт, д. 22, г. Шадринск,
Курганская область

ВХОД № 599
«24» 12 **20** 21 **г.**
ПОДПИСЬ

24.12.2021 № 1705

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 146

24 декабря 2021 года

г. Шадринск

Я, государственный инспектор г. Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области капитан внутренней службы Сапожников Антон Анатольевич, рассмотрев постановление № 673 от 24 декабря 2021 года по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на исполняющего обязанности директора Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» Дуванова Сергея Георгиевича, установил, что 17 ноября 2021 года в зданиях и помещениях Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» расположенных по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, д. 22, должностное лицо - исполняющий обязанности директора Дуванов Сергей Георгиевич, допустил нарушения требований пожарной безопасности, **а именно:**

1. В нарушение п. 60 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 – порошковый огнетушитель №6, расположенный на первом этаже лестничной клетки здания (вблизи эвакуационного выхода) находится в неисправном состоянии (низкое давление на манометре), порошковый огнетушитель №49, расположенный в помещении столовой, не прошел своевременную перезарядку и освидетельствование;

2. В нарушение п. 26 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 – запоры (замки) на дверях эвакуационного выхода из столовой, а также из отделения милосердия, расположенные на первом этаже здания не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на замок);

3. В нарушение п.6, п.30 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 – на объекте защиты с круглосуточным, а также с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил обслуживающий персонал отделения милосердия, а также на 3 этаже отделения психолого-педагогической помощи для мальчиков и девочек, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного (у имеющихся 10 средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара гарантированный срок хранения (5 лет) истек в июле, августе 2021 года).

4. В нарушение п. 30 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 - руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Причиной совершения административного правонарушения послужило не принятие всех зависящих мер по соблюдению требований пожарной безопасности, путём бездействия исполняющего обязанности директора Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» Дуванова Сергея Георгиевича.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Вам необходимо:

Предусмотреть все зависящие от Вас меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности, которые послужили совершению административного правонарушения исполняющим обязанности директора Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей» Дувановым Сергеем Георгиевичем.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.



(подпись лица вынесшего представление)

Сапожников А.А.

(ФИО)

Представление получил

(подпись, должность)

(ФИО)

представление направлено

(дата, N почтового отделения и N заказного письма)