



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон доверия (3522) 23-99-99
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: info@mchs45.ru
ШАДРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ
641870 г.Шадринск ул.Пионерская, 34, телефон (35253)6-28-15

Предписание № 50/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Государственному бюджетному учреждению

«Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

Директору Государственного бюджетного учреждения

«Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Велижанцеву Вячеславу Александровичу

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Шадринска, Шадринского, Далматовского, Катайского, Каргапольского, Шатровского районов по пожарному надзору подполковника внутренней службы Трофимова К.А. от «19» апреля 2018 года, № 50, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «24» апреля 2018 года по «10» мая 2018 года проведена

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по плановой проверке майором внутренней службы Зайцевым Евгением Александровичем начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области – заместителем главного государственного инспектора г.Шадринска и Шадринского района по пожарному надзору; в отношении юридического лица – Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», расположенного по адресу: Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 22

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с директором ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых

детей» Велижанцевым В.А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п (Пред- писан- ия)	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопаснос- ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Высота эвакуационных выходов в свету из лестничных клеток менее 1,9 м.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.53 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.05.2019	

		безопасности»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.		
2	Для отделки потолка в тамбуре эвакуационного выхода из отделения БКО наружу применяются деревянные доски с классом пожарной опасности материала более чем КМ 1.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.53 ст.134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.05.2019	
3	В подвальном этаже под актовым залом размещены помещения категорий В1-В3.	п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности, а также иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского
межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Курганской области

Зайцев Евгений Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«10» мая 2018 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

« 10 » мая 2018 г.

Директор Велижанцев Вячеслав
Александрович

(должность, фамилия, инициалы)