



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
телефон доверия (3522) 23-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
640006, Курганская область, г. Курган ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-321, E-mail: info@mchs45.ru  
**ШАДРИНСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ПО ГОРОДУ ШАДРИНСКУ И ШАДРИНСКОМУ РАЙОНУ**

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34 тел./факс 8(35253)6-28-15, 6-29-54, E-mail: shadr\_mond@mail.ru

г. Шадринск  
(место составления акта)

« 10 » мая 2018 г.  
(дата составления акта)

« 15 » час « 00 » мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного надзора**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ 50**

По адресу(ам): *Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт 22*

На основании: *распоряжения № 50 от « 19 » апреля 2018 года Начальника Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по Курганской области подполковника внутренней службы Трофимова К.А.*

была проведена **плановая выездная** проверка в отношении: *юридического лица - Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»*

Дата и время проведения проверки:

*«24» апреля 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 2 час.*

*«08» мая 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 2 час.*

*«10» мая 2018 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 2 час.*

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня.

Акт составлен: *отделением надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области*

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): *Директор ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Велижанцев Вячеслав Александрович* ✓ *«24» апреля 2018 г. 10 час. 00 мин.*

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: *согласование с органами прокуратуры не требуется*

Лицо(а), проводившее проверку: *Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району Шадринского межрайонного отдела надзорной деятельности и ПР УНДиПР ГУ МЧС России по Курганской области майор внутренней службы Зайцев Евгений Александрович*

При проведении проверки присутствовали: *директор Велижанцев Вячеслав Александрович*

Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

*Государственное учреждение "Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" является социально - медицинским учреждением, предназначенным для оказания социальной, медицинской, педагогической помощи умственно отсталым детям в возрасте от 4-х до 18 лет, нуждающихся в уходе, бытовом, медицинском обслуживании, реабилитации, воспитании и обучении, для их постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания (помещения в этих зданиях, как правило, используются круглосуточно, контингент людей в них может иметь различный возраст и физическое состояние, для этих помещений характерно наличие спальных помещений), относится к классу по функциональной пожарной опасности Ф1.1. Местонахождение учреждения: Россия, 641886, Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский*

тракт, 22. На объекте работает 171 человек из обслуживающего персонала. Площадь земельного участка 32321 кв.м. Подъездные пути - с Мальцевского тракта. Объект обеспечен наружным противопожарным водоснабжением от пожарных гидрантов №257 Т-100 и №258 Т-100 по ул. Мальцевский тракт, 18 на расстоянии 100м. (территория ГУ "Спутник"), кроме этого на территории расположен пожарный водоём на 300 куб м. Объект находится в радиусе обслуживания ПЧ-10 на расстоянии более 3 км. На территории расположено здание главного корпуса 3-х этажное, II степени огнестойкости, стены кирпичные, перекрытие ж/б, кровля металлическая по деревянной обрешётке, освещение электрическое, отопление центральное водяное, общей площадью 3986,58 кв.м. В здании располагаются учебные классы, групповые и спальные помещения, столовая (на 80 мест с режимом работы в две смены) из помещений которой имеется три эвакуационных выхода, административные и лечебные кабинеты, актовый зал (на 50 человек) с тремя эвакуационными выходами, и другие подсобные помещения. В здании предусмотрено нахождение 120 детей. В ночное время суток дежурит 15 человек. Имеется телефонная связь. С рабочим персоналом объекта проведён инструктаж по соблюдению

В ходе проведения проверки:

08.05.2018г. проведена практическая тренировка по эвакуации людей при пожаре со всеми сменами дежурного персонала (задействовано 12 человек).

С руководством учреждения и сменами дежурного персонала проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве и в быту, (проинструктировано 12 человек).

☒ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                              | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                                                                                                                 | Сведения о лицах, допустивших нарушения                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | 2.                                                                                                                                                              | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.                                                                                          |
| 1     | Высота эвакуационных выходов в свету из лестничных клеток менее 1,9 м.                                                                                          | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.53 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.                                                                         | Директор ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Велижанцев В.А. |
| 2     | Для отделки потолка в тамбуре эвакуационного выхода из отделения БКО наружу применяются деревянные доски с классом пожарной опасности материала более чем КМ 1. | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.53 ст.134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                                                                                                      | Директор ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Велижанцев В.А. |
| 3     | В подвальном этаже под актовым залом размещены помещения категорий В1-В3.                                                                                       | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.4 СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» | Директор ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» Велижанцев В.А. |

☐ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

☐ выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора (с указанием реквизитов выданных предписаний).

☐ нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

**Запись** в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Журнал** учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание №50/1/1 от 19.04.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



(подпись, фамилия, инициалы)

Зайцев Е.А.

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Директор ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Велижанцев Вячеслав Александрович

«10» мая 2018 г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)