



Главное управление
социальной защиты населения
Курганской области
Государственное бюджетное
учреждение
«Шадринский детский
дом – интернат для умственно
отсталых детей».
641886, Курганская область,
г. Шадринск,
Мальцевский тракт, д. 22
тел./факс (8-35253) 3-68-75

Заместителю межрайонного прокурора
Шадринской межрайонной прокуратуры
младшему советнику юстиции
Р.Г. Нагуманову
Ул. Михайловская, д.80,
г. Шадринск, 641870

09.03.23 № 244

На Ваше представление «Об устранении нарушений федерального законодательства» от 30.01.2023 г. № 7-01/2-2023 сообщаю, что представление рассмотрено на расширенном заседании руководителей подразделений, в присутствии старшего помощника прокурора Сунагатуллина Э.Р.

Приняты меры по устранению нарушений федерального законодательства:

- декларация пожарной безопасности переработана и зарегистрирована на государственных услугах в ГУ МЧС России по Курганской области;
- идет сбор коммерческих предложений на приобретение новых индивидуальных знаков для инвалидов. Плитка будет заменена до 01 июня 2023 г.;
- в тамбуре центрального эвакуационного выхода электропровод обеззараживателя с видимыми нарушениями изоляции отремонтирован;
- инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и в помещениях ГБУ «ШДД» утверждена приказом № 36-О от 09 января 2023 г. п.394 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» учтен в п.9 «Обязанности и действия работников при возникновении пожара»;
- 02 марта 2023 г. дополнительно проведена техническая проверка внутренних пожарных кранов. Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает нормативный расход воды для тушения пожаров в здании, менее 2,5 л/с (2,2л,с);
- проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты запланирован до 01 июля 2023 г.;
- с сотрудниками, показавшими отсутствие знаний проведен дополнительный инструктаж. Запланировано проведение собеседования с сотрудниками ГБУ «ШДД» по вопросам пожарной безопасности;
- при проведении проверки системы пожарной сигнализации. (луч №7 был выключен). Требуется замена поврежденного кабеля, который и дает сработку. Замена возможна при плюсовой температуре воздуха. До 01 июля 2023 г. кабель будет заменен;
- нарушение п. п. 2, 27, 35, п. 48, 54, 67 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 устранено.

На Выходы из этажей на лестничные клетки, оборудованных дверями, установили уплотнения в притворах;

- проектно-сметная документация по ремонтам банно-карантинного отделения готова. Выделение денежных средств и ремонт запланирован в июле 2023 г.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Черепановой С.А., начальнику хозяйственного отдела – объявлено замечание.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей Бахарева А.И., специалиста по пожарной безопасности не может быть привлечён к дисциплинарной ответственности, так как с ним трудовой договор расторгнут по инициативе работника.



И.о. директора

Н.В. Васенина