

Контрольное (надзорное) мероприятие:
№45220061000200850611 от 25.02.2022



ВХОД No. 105
«15» 03 2022 г.
подпись *Мед*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Курганской области

640006, Курганская область, г. Курган ул. Куйбышева, 191, телефон/факс: 8(3522) 476-305, E-mail: info@45.mchs.gov.ru

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

640006, Курганская область, г. Курган ул. Савельева, 18, телефон/факс: 8(3522) 476-411, E-mail: und-pr45@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по городу Шадринску и Шадринскому району

641870, Курганская область, г. Шадринск, ул. Пионерская, 34 тел./факс 8(35253)6-28-15 E-mail: shadr_mond@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 109/1**

вручается: Государственному бюджетному учреждению
«Шадринский детский дом – интернат для умственно отсталых детей»

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области полковника внутренней службы Трофимова К.А. №109 от 25.02.2022 года в период с 01.03.2022 г. по 15.03.2022 г. главным специалистом отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Шадринску и Шадринскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курганской области майором внутренней службы Зайцевым Евгением Александровичем проведена плановая выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица - заместитель директора по общим вопросам Дуванов Сергей Георгиевич.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Средства обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ) эксплуатируется сверх срока службы (с 2009 года), установленного	П. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в	01.02.2023	

	изготовителем, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Российской Федерации»		
2.	В западном крыле 3 этажа произведены изменения объемно-планировочных решений (монтаж перегородок), в результате которых ограничивается доступ к средствам обеспечения пожарной безопасности и уменьшена зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации)	П. 16 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023	
3.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складского помещения костюмерной, расположенного на 2 этаже	П. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023	
4.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" производственного помещения электрощитовой, расположенного на 1 этаже	П. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023	
5.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной	П. 12 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.02.2023	

конструктивным решениям»

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

ПОДПИСЬ

Главный специалист ОНДиПР по городу
Шадринску и Шадринскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по Курганской
области майор внутренней службы Зайцев Е.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц),
руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного
надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.