



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

620144, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97, (343) 251-46-79

E-mail: priemnaya45@ural.gosnadzor.ru

г. Шадринск
Курганская область
(место составления акта)

«24» апреля 2018 года
(дата составления акта)
11 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ К-1630-р/а

С 16.04.2018 по 24.04.2018 по адресу: 641886, Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 22, на основании распоряжения № К-1630-р от 04 апреля 2018 г. и.о. заместителя руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Уральское управление Ростехнадзора) Костоусова А.А. была проведена выездная проверка в отношении Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее - ГБУ «ШДД»), ИНН 4502000731, ОГРН 1024501208060.

Проверка проводится с целью проверки выполнения ранее выданного предписания ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» № К-4873/1, №К-4873/2 от 17.10.2017 срок, для исполнения которого истек.

Продолжительность проверки: 7 (семь) рабочих дней с 16.04.2018 по 24.04.2018.

Акт составлен: Уральским Управлением Ростехнадзора.

Заверенную копию распоряжения о проведении проверки получил:
директор ГБУ «ШДД» Велижанцев Вячеслав Александрович

[Подпись] 16.04.2018

Дата и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, уполномоченные на проведение проверки:

Двойнев Владимир Иванович – государственный инспектор Курганского отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовал: зам. директора по общим вопросам ГБУ «ШДД» Дуванов Сергей Георгиевич.

1. Краткие сведения об организации:

- Юридический адрес: 641886, Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 22.
Место фактического осуществления деятельности: 641886, Курганская область, г. Шадринск, Мальцевский тракт, 22.
- ГБУ «ШДД» действует на основании Устава, утвержденного начальником главного управления социальной защиты населения Курганской области от 31.08.2015г. № 334.

Учредителем ГБУ «ШДД» является Главное управление социальной защиты населения Курганской области. Функции и полномочия собственника имущества ГБУ «ШДД» осуществляет Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.

3. Законный представитель ГБУ «ШДД» - директор Велижанцев Вячеслав Александрович, назначен приказом №52 л/с от 17.03.2017г. Главного управления социальной защиты населения Курганской области Курганской области.

ГБУ «ШДД» зарегистрировано Инспекцией ИФНС России №1 по Курганской области с присвоением ОГРН1024501208060 от 23.01.1996 с присвоением ИНН 4502000731. Свидетельство: серия 45 № 001251343.

**В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований
(с указанием положений (нормативных) правовых актов):**

№ п/п	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленного нарушения. Срок выполнения. Отметка о выполнении пункта предписания
Эксплуатация электроустановок			
1	Электроустановки не укомплектованы электрозащитными средствами прошедшими очередные испытания в объеме инструкции по применению и испытанию средств защиты: нет второй пары диэлектрических перчаток, приспособления для снятия предохранителей не прошло очередную проверку	прил. 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО153-34.03.603-2003), п. 1.7.7, п. 2.2.21 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных в Минюсте 22.01.2003, рег. № 4145 (ПТЭЭП)	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
2	Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний Правил	п.1.2.1, 1.4.20 ПТЭЭП	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
3	Ответственный за электрохозяйство не прошел аттестацию по требованиям энергетической безопасности	п. 10а, п. 11, п. 12 Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
4	Отсутствует список работников, имеющих право выполнять оперативные переключения, имеющих право ведения оперативных переговоров	п. 1.5.27 ПТЭЭП	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
5	Не оформлены паспорта заземляющих устройств в соответствии с требованиями Правил	п. 2.7.15 ПТЭЭП	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
6	Не представлены утвержденные ответственным за электрохозяйство	п. 1.5.18 ПТЭЭП	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017

	однолинейные схемы электрических соединений для всех напряжений в РУ, сборках, щитах		Выполнено
7	В РУ, сборках, щитах нет схем электрических соединений	п.1.8.6 ПТЭЭП	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
8	На дверях щитов, сборках отделений не нанесены надписи с наименованием присоединения и их диспетчерское наименование, предупреждающие плакаты и знаки	п. 4.1.3 Правил устройства электроустановок, утв. приказом Минэнерго от 08.07.2003 № 204 (ПУЭ), п. 2.2.20 ПТЭЭП	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
9	Работы выполняются без оформления организационных мероприятий (распоряжение, перечень работ в порядке текущей эксплуатации), обеспечивающих безопасность работ в электроустановках	гл.6, гл.7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. пр. Министерства труда и социальной защиты РФ №328н от 24.07.2013 (ПОТЭЭ)	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
10	В инструкции по охране труда работников электротехнического персонала не внесены дополнения о порядке выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	п. 8.6 ПОТЭЭ	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
11	Соппротивление заземляющего устройства насосной не соответствует требованиям Правил	п. 1.7.101 ПУЭ	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
12	Подключение многожильного медного заземляющего провода кабеля в РИЦ помещения щитовой (ВРУ-0,4кВ) выполнено без оконцевания	п. 2.1.21 ПУЭ, ГОСТ 10434-82	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
13	В столовой подгорел корпус розетки для подключения сухожирового шкафа	п.1.1.19, 1.1.20 ПУЭ	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
14	Часть электропроводки линий освещения, розеточная сеть первого этажа основного корпуса выполнена алюминиевым проводом АПВ 2х2.5 (лапша)	п. 2.1.37 ПУЭ	Устранить нарушение Срок: 01.12.2017 Выполнено
15	Выполнить проект на резервное электроснабжение детского дома по II категории надежности электроснабжения	п. 1.1.19, 1.2.20 ПУЭ, СП 31-110-2003, табл. 5.1	Устранить нарушение Срок: 31.12.2017 Выполнено

Сделана запись в журнале учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

Акт составлен на 4 листах в 2 экземплярах.

В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить заместителю руководителя Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Курган, ул. Максима Горького, 40, тел.: 8(3522) 46-48-53 в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Курганского отдела энергетического надзора
Уральского управления Ростехнадзора



В.И. Двойнев

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта получил:

Директор ГБУ «ШДД»



В.А. Велижанцев

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

М.П.

24.04.2018

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)