



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Курганской области

**Шадринская межрайонная
прокуратура**

640000, Курганская область, г. Шадринск,
ул. Михайловская, 80

09.2018 № 7-14/2-2018

Директору ГБУ «Шадринский детский
дом-интернат для умственно отсталых
детей»

Велижанцеву В.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
федерального законодательства

Межрайонной прокуратурой 14.09.2018 на основании задания прокуратуры Курганской области проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности в деятельности Государственного бюджетного учреждения «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», в ходе которой установлено, что требования пожарной безопасности не соблюдаются.

Так, согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69 «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

- в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу ч. 1 ст. 91 указанного Закона помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений,

ОП № 002918

зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В нарушение требований ст.ст. 4, 6, 52, 83, 91 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 9 таблицы А.1, обязательное приложение А, СП 5.13130.2009 «Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» помещения модельной тренировочной жилой комнаты не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации.

Указанные нарушения стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей заместителем директора ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» по общим вопросам Дувановым С.Г.

Данные нарушения повлекли за собой повышение риска причинения вреда здоровью и жизни детям ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» при возникновении пожароопасной ситуации.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием должностного лица Шадринской межрайонной прокуратуры и принять меры по устранению указанных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заместителя директора ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» по общим вопросам Дуванова С.Г.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в межрайонную прокуратуру в письменном виде в месячный срок.

Межрайонный прокурор
советник юстиции

М.В. Дресвянников